

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ БЕРЕГОВОЙ

Технические условия

на подключение к инженерным сетям здания, на производство ремонтно-строительных работ в жилом помещении многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, Западный административный округ, район Филевский парк, Береговой пр., д. 3

Входные двери в квартиры.

Входные двери в квартиры выполнены в противопожарном исполнении и имеют класс огнестойкости EI30. При замене дверей собственники должны разработать и представить на согласование в УК проект замены дверей, в котором должны быть отображены план демонтажа, план монтажа двери, схема открывания устанавливаемой двери. На плане открывания двери должно быть указано направление и угол открывания двери, ширина прохода МОП в открытом и закрытом положении двери.

При замене двери не может быть уменьшен класс огнестойкости устанавливаемой двери (EI30), габариты, направление и угол открывания двери, ширина прохода МОП. Вновь устанавливаемые двери должны иметь обязательный сертификат пожарной безопасности, действующий на территории РФ, подтверждающий их класс огнестойкости. Работы по замене дверей должны выполняться лицензированной, для соответствующего вида работ, МЧС организацией.

После замены двери собственник должен предоставить в УК заверенную копию паспорта на противопожарную дверь, копии сертификатов на используемые при монтаже двери материалы, копию лицензии и акт выполненных работ подрядной организации, выполнявшей монтаж дверей.