

« _____ » _____ 2021 г.

Акт вакуумирования фреонотрассы и заправки фреоном R-410.

г. Москва, Береговой пр., д.3 кв. _____

Комиссия в составе:

1. Представитель ООО «УК Культура» _____
(Ф.И.О. и должность)

2. Собственник или представитель Собственника кв № _____

(Ф.И.О)

Составили настоящий акт, о том, что был произведен комиссионный осмотр квартирной фреонотрассы, в результате которого была проведена проверка трубопроводов хладагента и внутренних блоков на герметичность путем постановки под вакуум давлением **-0,1 (минус 0,1) МПа** в жидкостной и газовой трубках в течение 15 минут, повышение давления составило* _____ МПа, трубопроводы для хладагента с подключенными к ним внутренними блоками считаются:

выдержавшими/не выдержавшими испытание.

В присутствии Представитель ООО «УК Культура» произведена заправка квартирной фреонотрассы фреоном R-410 из расчёта:

- 20 гр. на 1 метр жидкостной Д 6,35 мм;
- 60 гр. на 1 метр жидкостной Д 9,52 мм;
- 125 гр. на 1 метр жидкостной Д 12,7 мм;
- 180 гр. на 1 метр жидкостной Д 15,88 мм.
- 250 гр. на заправку одного внутреннего блока.

*** повышение давления быть не должно совсем!**

! В случае повышения давления необходимо найти и устранить место утечки и провести повторное испытание!

! Проверка проводится только для фреонотрассы с внутренними блоками!

Подписи членов комиссии:

_____/ _____
_____/ _____